

С 01.01. 2021г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

## **Что сделать в первую очередь?**

Организуйте и проведите:

- **Внеплановый инструктаж (п. 26 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645);**
- **Внеочередную проверку знаний (п. 46 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645).**

Проведите внеплановый инструктаж для работников, которых коснулись изменения в новых Правилах противопожарного режима. Например, в организациях с круглосуточным графиком работы проведите инструктаж, в который включите информацию о месте хранения СИЗ от опасных факторов пожара и электрических фонарей. Проводит такой инструктаж ответственное лицо за пожарную безопасности или непосредственный руководитель работ индивидуально или с группой работников одной профессии (п. 27 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645).

Внеочередную проверку знаний проведите с работниками, которых также коснулись изменения. При этом проверьте знания не в полном объеме, а только тех пунктов Правил, которые изменились (п. 46 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645).

**Обучать пожарно-техническому минимуму при изменении правил противопожарного режима не нужно.**

### **- Заведите Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты**

Обязали ввести новый документ – журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Многие проверки, которые пока еще фиксируют в актах или протоколах, с января нужно вносить в этот журнал.

### **- Тренировки по эвакуации**

Изменили лиц, для которых нужно проводить тренировки по эвакуации, и отменили инструкцию. Определили, что делать, если нет нормативов максимального допустимого количества людей в помещении.

На объектах с массовым пребыванием людей тренировки по эвакуации организуйте не только для персонала, но и для посетителей, покупателей и других лиц в здании (п. 9 новых Правил). Периодичность практических тренировок – не реже одного раза в полугодие.

Чтобы провести тренировку по эвакуации людей, разработайте инструкцию. Для этого используйте Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре», утвержденные МЧС утв. МЧС России 30.06.2014г. Составьте годовой график проведения тренировок по эвакуации, план проведения тренировок и издайте приказ о проведении объектовой тренировки по эвакуации людей при пожаре. По окончании тренировки:

- составьте акт проведения тренировки по эвакуации, где отразите содержание всех этапов тренировки, сведения о ходе проведения тренировки, допущенные ошибки и сделанные выводы;

- зафиксируйте результаты в специальном журнале;

оформите приказ по результатам проведения тренировки по эвакуации.

**Теперь нет требования разрабатывать отдельную инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей. Если у вас в организации уже есть такая инструкция, не нужно ее отменять, просто актуализируйте ее.**

В прежних правиле не было прописано, что делать если нет норм допустимого количества людей в одном помещении. Сейчас это определили. Если нет требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении, которое может находиться одновременно, то исходите из расчета не менее 1 кв. м на одного человека (подп. «г» п. 22 новых Правил).

### **Огнетушители**

Уточнили, как считать высоту, на которой размещать огнетушители. Изменили ранг тушения огнетушителей для пожаров класса Е и определили здания, в которых не нужны передвижные огнетушители.

Расположите огнетушители в коридорах и проходах на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках **из негорючих материалов**, которые исключают падение или опрокидывание (п. 409 новых Правил). Проверьте, как размещены огнетушители. Зафиксируйте в акте все огнетушители, которые проверили. Затем издайте приказ, где укажите сроки, в которые нужно изменить расположение огнетушителей.

Оборудуйте помещения категорий А, Б, В 1–В 4, в которых может возникнуть пожар класса Е, огнетушителями **с рангом тушения 55 В, С, Е** (приложение 1 к новым Правилам). Числа в обозначении ранга – это условные размеры очага пожара, который может быть потушен. Чем больше число, тем больший размер очага может быть потушен.

Буквы в обозначении ранга – А, В, С, Е – классы пожара, для тушения которых может быть использован огнетушитель.

Больше не нужны передвижные огнетушители в зданиях и сооружениях категории Д (абз. 2 п. 406 новых Правил). Не нужно специально списывать передвижные огнетушители.

### **Инструкция о мерах пожарной безопасности**

Добавили разделы в инструкцию о мерах пожарной безопасности и уточнили, для каких объектов ее нужно разработать.

Включите в инструкцию о мерах пожарной безопасности дополнительные нормы (п. 393, 394 новых Правил):

- как содержать пути доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты на этажи, кровлю и в другие места;
- что должны делать работники, если открылись или заблокировались в открытом состоянии вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, которые мешают свободной эвакуации;
- кто из сотрудников отключает устройства с применением открытого пламени, теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства с применением горючих теплоносителей и с температурой на их внешней поверхности, способной превысить 90 °С.

Разработайте инструкцию о мерах пожарной безопасности **для каждого здания и сооружения, а не для объекта защиты в целом** (п. 2 новых Правил).

### **Средства индивидуальной защиты**

- Определили объекты, на которых выдавать СИЗ от опасных факторов пожара для дежурного персонала и установили сроки проверки таких СИЗ.

- На объектах с массовым и круглосуточным пребыванием людей обеспечьте дежурный персонал (п. 6 и 30 новых Правил):

исправными ручными фонарями – не менее одного фонаря на каждого;

- СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара – не менее одного СИЗ на каждого.

**Издайте приказ, где определите:**

- место хранения таких СИЗ;

- ответственное лицо за хранение и осмотр СИЗ из административно-технического персонала, где работает дежурный персонал (п. 20 Межотраслевых правил обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ).

Приказ о средствах индивидуальной защиты от опасных факторов пожара

Выберите общедоступное место хранения СИЗ и обозначьте его знаком F12

«Место расположения средств индивидуальной защиты». Храните СИЗ для защиты от факторов пожара в количестве, которое равно или больше количеству дежурных в смену. Включите в инструктаж по пожарной безопасности информацию о месте хранения СИЗ и проводите тренировки по использованию СИЗ от опасных факторов пожара.

Требований к организации, которая может проверять СИЗ, – нет, поэтому можно проверить СИЗ самостоятельно. Для этого визуально осмотрите СИЗ, обратите внимание на механические повреждения. Проверяйте один раз в год СИЗ органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара. Повреждения и целостность средств.

**Зафиксируйте в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты**

отсутствие или наличие механических повреждений и целостность СИЗ (п. 30 новых Правил). Далее составьте служебную записку на имя руководителя организации, чтобы неисправные СИЗ с изъянами заменили на новые.