

Требования к обеспечению безопасности от пожаров в местах летнего отдыха, спорта, игрового, военно-патриотического обучения для детей формируют следующие законодательные акты, противопожарные нормы:

Федеральные законы – № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ, являющийся «Техническим регламентом о требованиях ПБ».

«Правила противопожарного режима в РФ», сокращенно именуемые ППР-2020.

СП 1.13130.2020, устанавливающий требования к эвакуационным, аварийным путям, выходам из объектов с нахождением людей.

Среди основных противопожарных требований к территории, зданиям летних лагерей фигурируют такие обязательные мероприятия:

- Назначение ответственного за пожарную безопасность руководителем организации, в ведении которого находится лагерь отдыха, оздоровления детей. Как правило, это директор/заведующий такого учреждения, на которого возложены обязанности организации, поддержания надлежащего противопожарного состояния, соблюдения режима безопасности как к началу летнего сезона, так и на протяжении всех смен пребывания детей.

В свою очередь, он назначает ответственных за противопожарное состояние всех отдельно стоящих зданий, строений.

- Организация инструктажей по пожарной безопасности, обучения пожарно-техническому минимуму, конкретным действиям при пожаре, с учетом реальной обстановки на объекте защиты, со всем педагогическим, техническим, административно-хозяйственным персоналом; работниками службы охраны летнего лагеря как перед началом сезона, так в случаях возникновения пожаров на подобных объектах для информирования о причинах их возникновения, мерах по предупреждению.

- Разработка планов эвакуации при пожаре для всех основных зданий – спальных корпусов, комплекса столовой, кино/спортзала, клуба, если в них могут находиться больше 50 человек одновременно. На планах обязательно должны быть указаны места размещения огнетушителей, других средств пожаротушения.

- Оборудование помещений зданий сигнализацией с установкой датчиков дыма с выводом сигнала тревоги на автономные или централизованные приемно-контрольные приборы, установленные помещениях пожарных постов, пунктов охраны объекта.

- Обеспечение зданий, строений водными, порошковыми, воздушно-пенными, углекислотными огнетушителями, ящиками пожарными для песка, а также другим пожарным инвентарем, ручным инструментом, с размещением его согласно требованиям к пожарным шкафам, пожарным щитам.

- Круглосуточно должно быть организовано дежурство педагогического персонала, сотрудников охраны, так как летние лагеря отдыха детей – это объекты с их ночным пребыванием. Персонал должен быть обеспечен телефонной связью, а также электрическими фонарями на каждого работника, индивидуальными средствами защиты для дыхания в задымленной воздушной среде; на посту иметься инструкция по действиям при пожаре, другие необходимые документы по ПБ для объекта.

Согласно требованиям ППР запрещается:

Размещать больше 50 детей в зданиях летнего лагеря, если их степень огнестойкости ниже III, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Размещать более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.

Размещать детей в мансардных этажах строительных объектов IV, V степеней стойкости к огню, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Оставлять по окончании работы включенными в электросеть любые электроустановки, оборудование, приборы в помещениях без присутствия дежурного персонала, кроме предназначенного по условиям эксплуатации для этого электрического оборудования, а также входящего в состав автоматической противопожарной защиты, охраны объекта.

Пожарный водоем и другие водоисточники

Устройство и требования

Руководство летнего лагеря должно обеспечить очистку противопожарных разрывов между зданиями от сухой травы, листвы, кустарников; исключить складирование в них любых сгораемых материалов, а дороги, пожарные проезды, подъезды ко всем зданиям, источникам водоснабжения были свободны, находиться в удовлетворительном для движения специальной автотехники состоянии.

При наличии на территории пожарных водоемов, резервуаров или пожарного пирса на берегу реки, озера они должны быть проверены перед началом сезона, приведены в надлежащее техническое состояние; полностью заполнены водой, о чем должны быть составлены соответствующие акты.

При устройстве прощального, практически ритуального для летних лагерей со времен пионеров Советского Союза, костра по окончании каждой смены/сезона высота укладки дров для него не должна превышать 0,5-0,6 м, а для розжига не должны использоваться ЛВЖ, ГЖ.

Загородный

Детский оздоровительный лагерь, расположенный за городом, в сельской местности, на берегу моря, реки или озера – это наиболее распространенный вариант организации отдыха на свежем воздухе.

Такой летний лагерь характеризуется следующими факторами, осложняющими обеспечение пожарной безопасности:

Удаленностью от возможностей, благ более «цивилизованных» мест, в том числе от депо пожарных подразделений городов. А пожарные формирования в сельской местности, как правило, имеют гораздо больший радиус обслуживания, меньшее количество сил, средств тушения пожаров.

Худшим качеством дорожного покрытия, следовательно, большим временем следования к месту обнаружения возгорания.

Отсутствием централизованного наружного, внутреннего противопожарного водоснабжения, что значительно затрудняет ликвидацию очагов огня на начальной стадии, тушения пожара в целом.

А также невысокой степенью стойкости к огню строительных объектов на территориях таких мест организации детского отдыха, ведь, как правило, многие вспомогательные здания, строения имеют V, самую низкую степень огнестойкости, так выполнены из деревянного бруса, доски, ДСП, сборных щитовых конструкций; с внутренней отделкой из фанеры, не огнестойкого гипсокартона.

Учитывая эти моменты, требования к организации летних лагерей для детей, школьников довольно жесткие, и чтобы правильно подготовить их территорию, основные здания, вспомогательные строения к началу сезона, к обязательно предшествующей этому событию тщательной проверке комиссией, состоящей из представителей местных администраций, надзорных органов, нужно приложить немало усилий.

Полевой (палаточный)

Такой вариант размещения детей для летнего отдыха является наиболее экстремальным со всех точек зрения, поэтому чаще всего носит не постоянный характер городка со стационарными деревянными помостами для установки палаток, а временный – на период краткосрочных туристических сборов, обучающих курсов, например, по иностранным языкам; военно-патриотических игр, учений, продолжающихся не больше недели – десяти дней.

Профилактика возникновения пожаров в таких условиях, учитывая сгораемый материал основных, вспомогательных строений палаточного городка, приготовление пищи на газовых бытовых приборах, кострах, приобретает первоочередное значение.

Палаточный лагерь

В связи с этим должно быть исключено:

Размещение палаток вплотную к друг другу, без противопожарных разрывов.

Использование открытого огня, за исключением розжига костров (в специально отведенных для этого местах, под контролем, в безветренную погоду и при наличии средств первичного пожаротушения).

Использование горючих жидкостей для этих целей.

Курение.

Установка приборов отопления и прокладка электрических сетей.

Использование пиротехнических изделий.

Для освещения палаток следует применять переносные электрические фонари. В палатке не должно располагаться людей больше, чем предусмотрено её конструкцией. Выход из палатки должен быть свободным, пространство перед ним не должно быть загромождено вещами или натянутыми веревками. Лучше даже использовать палатки с двумя выходами для ускорения эвакуации.

Особое внимание в таких спартанских условиях, когда ждать помощи извне быстро не приходится, следует обратить на наличие, исправность, сроки перезарядки огнетушителей, ведь чаще всего это единственное эффективное средство справиться с очагом возгорания, не дав ему перерасти в пожар.

Требования пожарной безопасности к полевым (палаточным) лагерям:

Требования к первичным средствам пожаротушения

лагеря, находящиеся в массивном хвойном лесу, должны по периметру защищаться минерализованной полосой шириной не менее 3 метров;

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения;

должно быть назначено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;

учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения необходимо вести в журнале (форма произвольная);

огнетушители обязаны иметь порядковые номера, написанные на нем белой краской (на огнетушитель заводится паспорт согласно установленной форме);

должны быть обеспечены телефонной связью;

лагеря, находящиеся на дистанции более 10 км от пожарно-спасательной части или в труднодоступных для проезда местах, должны иметь пожарные автомобили или пожарные мотопомпы. Лица, ответственные за работу на них, должны назначаться только после прохождения соответствующего курса подготовки и нести дежурство посменно круглосуточно;

при съезде с основной магистрали и далее по пути следования к лагерю (на поворотах, разветвлениях дорог), должны быть установлены указатели с его названием и расстоянием до него;

место для «пионерского костра» выбирают исходя из того, чтобы оно располагалось за территорией лагеря на расстоянии более 100 м от всех зданий и сооружений, и не менее чем 50 м от опушки хвойного и 25 м лиственного леса из расчета 0,3-0,4 м² на одного человека. Люди от костра должны располагаться не ближе 5 м. Площадка для костра должна быть окольцована минерализованной полосой шириной не менее 2,5 м и обеспечиваться первичными средствами пожаротушения. Разведение «пионерского костра» в период особого противопожарного режима (жаркий засушливый период) запрещается. Запрещено применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для разжигания костра и разводить его на торфянистых почвах.

ВАЖНО согласно раздела XXII ППР-2020:

Палатки при размещении на территории детского лагеря палаточного типа необходимо устанавливать группами (общее количество проживающих в группе палаток не должно превышать 45 человек). Расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений должно быть не менее 15 метров.

В палатках запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую продукцию.

Места применения на территории детского лагеря палаточного типа открытого огня, а также места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны определяться инструкцией о мерах пожарной безопасности, утверждаемой руководителем детского лагеря палаточного типа.

В палатках запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над палатками.

Палатки, в которых размещаются более 10 детей, оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями.

Каждая группа палаток должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения из расчета не менее 4 огнетушителей с рангом тушения модельного очага не ниже 2А.

Первичные средства пожаротушения размещаются на противоположных сторонах группы палаток.

Не допускается группирование более 2 кроватей. Расстояние между кроватями (группами кроватей) должно быть не менее 0,7 метра.

Детский лагерь палаточного типа оснащается устройствами (громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре и для предупреждения о нештатной ситуации.

На территории детского лагеря палаточного типа устанавливается информационный стенд, на котором размещается информация о необходимости соблюдения настоящих Правил.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность детского лагеря палаточного типа, организует проведение противопожарного инструктажа детей в первый день их пребывания.

Перед размещением палаточного лагеря проводить беседы по пожарной безопасности, как с детьми, так и со взрослыми;

Рекомендательное пособие по соблюдению требований пожарной безопасности в палаточных лагерях для детей и подростков в летний период по кнопке [СКАЧАТЬ](#)

Пришкольный (дневного пребывания)

При многих средних учреждениях образования по окончании учебного года, чтобы с толком занять время детей, не выехавших на отдых за пределы городской черты, организуются летние лагеря дневного пребывания.

Пожарная безопасность в учебных кабинетах

Хотя в этот период не актуальна пожарная безопасность в учебных кабинетах, библиотеках, книгохранилищах, но учитывая, что в это время проводятся плановые сезонные работы по ремонту инженерных систем жизнеобеспечения школ, неизбежно связанные с электрогазосварочными или паяльными работами; ведется окраска с использованием горючих покрытий, растворителей внутри помещений, меры обеспечения пожарной безопасности не должны планироваться, организоваться по остаточному принципу.

Так, должны оформляться наряды-допуски на выполнение огневых работ, проводиться целевые инструктажи по ПБ с привлеченными сотрудниками ремонтно-строительных организаций по каждому случаю работ с использованием источников пламени, а места их проведения следует тщательно очищать от сгораемых материалов; оснащать

противопожарными полотнами/кошмами в качестве экранов, огнетушителями; ограждать предупредительными барьерами.

А детей на время их проведения, а также в течение двух часов по их окончании, когда проводится контроль за местом работ для обнаружения возможного возгорания, рекомендуется занимать играми, спортивными мероприятиями на территории школы, или в наиболее удаленных помещениях возле основных эвакуационных выходов из здания школы.

Требование к территории

На территории, в зданиях, сооружениях лагеря запрещается:

курить, за исключением специально отведенных мест;

разводить костры, сжигать мусор, устраивать факельные шествия, фейерверки с применением пиротехнических средств и т.п.;

перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоемным сооружениям до устройства объездов и других подъездов.

На участок лагеря должно быть не менее двух въездов, выходящих на противоположные дорожные магистрали, для беспрепятственного прибытия пожарных подразделений с разных сторон. На пути движения автотранспорта к лагерю при съезде с основной магистрали, а затем при каждом повороте или разветвлении дороги необходимо устанавливать указатель с наименованием лагеря и расстоянием до него. Дороги на территорию лагеря должны иметь твердое покрытие шириной не менее 4 м, их следует содержать всегда в исправном состоянии и освещать в вечернее и ночное время. Дороги и подъезды к зданиям, сооружениям, пожарным гидрантам, искусственным и естественным водоемным сооружениям, а также подступы к зданиям, стационарным пожарным лестницам и первичным средствам пожаротушения всегда должны содержаться в исправном состоянии и не загромождаться различными материалами и оборудованием.

Зимой дороги, проезды, подъезды к зданиям, водоемным сооружениям и крышки гидрантов следует систематически очищать от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоемным сооружениям. Территория лагеря должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Инструкции

Противопожарный режим на территории лагеря, а также в отдельных зданиях и помещениях определяется приказом директора и общелагерными противопожарными инструкциями, а также инструкциями для отдельных зданий и помещений в соответствии с их пожарной опасностью. Текст приказа и инструкции подписываются директором лагеря.

В инструкциях определяются меры пожарной безопасности в целом для лагеря, излагается порядок:

- а) осмотра спальных корпусов после отхода детей ко сну и вспомогательных помещений – после окончания работы;
- б) содержания и уборки территории лагеря, зданий, помещений и сооружений, в том числе эвакуационных путей – дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам;
- в) проведения различных строительных и ремонтных работ, в том числе электрогазосварочных, окрасочных, огневых и других пожароопасных работ;
- г) обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара;
- д) содержания первичных средств пожаротушения, связи и автоматической пожарной сигнализации;
- е) хранения (в том числе нормы хранения и транспортировки) пожароопасных веществ и материалов;
- ж) режима курения сотрудников на территории лагеря (определение мест для курения и их оборудование);
- з) предельных показаний контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; и) прохождения (сроки, порядок и ответственные за проведение) противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
- к) действий работников и их обязанности при обнаружении пожара и другое.

Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием детей (вечера, сборы, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.

Инструктажи

Со всем обслуживающим персоналом лагеря необходимо проводить противопожарный инструктаж, который проводит непосредственно директор лагеря или лицо, его заменяющее, а также в обязательном порядке отрабатываются действия по эвакуации детей на случай пожара. Категорически запрещается допускать к работе вновь принятых или переведенных на другую должность сотрудников лагеря без предварительного прохождения ими противопожарного инструктажа.

После заезда и в дальнейшем ежемесячно с каждым лицом из обслуживающего персонала непосредственно на его рабочем месте или исходя из его должностных обязанностей проводится повторный инструктаж. О проведенном повторном инструктаже делаются соответствующие записи и росписи в ведомости учета противопожарного инструктажа.

Подробнее в статье: Инструктажи по пожарной безопасности.

Действия при пожаре

В случае возникновения пожара действия администрации лагеря и ДПД (добровольной пожарной дружины) в первую очередь должны быть направлены на немедленное сообщение о нем в пожарную охрану, обеспечение безопасности детей и сотрудников лагеря, их эвакуацию, а также его тушение. Первоочередной обязанностью каждого работника лагеря является спасение жизни детей. Исход любого пожара во многом зависит от того, насколько своевременно была вызвана пожарная охрана, от готовности добровольной пожарной дружины (боевого пожарного расчета) и всего обслуживающего персонала к действию по тушению пожара.

Во всех случаях обнаружения пожара, признаков горения, запаха гари, задымления, повышения температуры каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону (при этом необходимо четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара, а также свою фамилию) и организовать вызов к месту пожара администрации лагеря;

подать сигнал тревоги для добровольной пожарной дружины (пожарного расчета);

принять меры по эвакуации детей в безопасную зону, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

организовать встречу пожарной охраны.

Директор лагеря осуществляет общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны, обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара: защите от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов. При эвакуации детей нельзя допускать их скачивания у выхода, а также возникновения паники. Детей нужно призывать к спокойствию, все эвакуированные должны находиться под неослабным надзором взрослых.

Для эвакуации надо использовать все выходы. Если во внутренние лестницы проникает пламя, или они уже охвачены огнем, или очень задымлены, то необходимо спасать детей через окна и балконы с помощью стационарных и приставных лестниц. При этом следует плотно закрыть все неиспользуемые для эвакуации балконные двери и окна, чтобы в помещение не проникал воздух, усиливающий огонь и направляющий дым в это помещение. Двери, ведущие в соседние помещения, и коридор из помещения, где находятся дети, во избежание проникновения дыма рекомендуется плотно закрыть, а щели в притворе и снизу дверей заткнуть подручным материалом (простыни, одеяла, шторы и т.п.), предварительно смочив их в воде.

Инструкция «Об обеспечении пожарной безопасности в детском загородном стационарном оздоровительно-образовательном лагере» (для дежурного воспитателя, вожатого, вахтера, сторожа в дневное, ночное время суток).

Заступая на дежурство, необходимо **ПРОВЕРИТЬ**:

наличие и подготовленность к действию средств пожаротушения;

исправность телефонной связи, для чего в порядке проверки работы телефона набрать номер ближайшей пожарной части, милиции и сообщить о количестве детей, находящихся в лагере;

исправность сигнала, применяемого для одновременного подъема детей утром (звонок, радио и т.п.), и возможность использования его ночью для быстрого подъема;

все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки: убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного прохождения по ним, открывания обеих половинок дверей всех запасных выходов;

закрытие выходных дверей изнутри только на крючки (засовы) и другие легко открывающиеся запоры;

расчищены ли от снега и льда (в зимнее время) запасные выходы, площадки и ступени, марши наружных лестниц;

наличие комплекта ключей от всех дверей и исправного ручного электрического фонаря.

При обнаружении каких-либо нарушений противопожарных правил принять меры к их устранению. Обо всех замеченных и не устраненных в период заступления на дежурство недостатках дежурный должен немедленно доложить директору лагеря либо лицу его заменяющему.

В ночное время дежурный ОБЯЗАН:

знать точное количество детей и взрослых, находящихся в спальнях корпусах, иметь полные списки по отрядам;

знать планировку помещений, расположение основных и запасных выходов, через которые могут быть эвакуированы дети в случае пожара;

уметь действовать согласно плану эвакуации детей в случае пожара;

знать порядок вызова пожарной помощи, расположение имеющихся в лагере средств оповещения и пожаротушения, уметь пользоваться ими;

периодически осматривать все помещения, особенно те, где в дневное время пользовались нагревательными и другими приборами, производились ремонтные и другие работы.

При обнаружении неисправностей электрической проводки, электрической установки немедленно выключить освещение или приборы и пригласить электромонтера.

Дежурному по лагерю ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

отвлекаться от исполнения своих служебных обязанностей (спать или отлучаться за пределы лагеря);

допускать выполнение огнеопасных работ вечером и до подъема детей;

пользоваться огнем и нагревательными приборами либо выполнять какие-либо хозяйственные работы;

допускать хотя бы временно освещение помещений керосиновыми лампами, свечами, зажженными спичками (для этих целей следует использовать электрические фонари).

При обнаружении задымления, загорания или пожара дежурный ОБЯЗАН:

немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, милицию, при этом необходимо: четко назвать адрес лагеря, место возникновения пожара (что горит) и наличие угрозы жизни детей, затем указать свою фамилию и номер телефона;

сообщить о случае возгорания директору лагеря, либо заменяющему его лицу, дежурному воспитателю (вожатому) по лагерю;

подать сигнал тревоги для лагерной добровольной пожарной дружины (пожарного расчета);

принять меры по эвакуации: поднять детей, воспитателей (вожатых) и весь обслуживающий персонал, используя для этого сигнал одновременного подъема детей утром;

исходя из обстановки, приступить к эвакуации детей, а при необходимости (для успешной эвакуации) связаться и попросить помощи у ближайшей организации, где находится большое количество людей;

обеспечить вывод детей в безопасное место, в установленный и заранее определенный пункт сбора (футбольное поле, пляж и т.п.);

проверить детей по списку, который должен находиться в комнате у дежурного (в случае пожара списки должны быть у него в руках);

одновременно с эвакуацией детей принять меры к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, а также спасению имущества лагеря.

Средства пожаротушения

В каждом лагере должно быть устройство для подачи звукового сигнала пожарной тревоги (сирена, гудок, и т.п.) и телефон, к которому обеспечивается круглосуточный свободный доступ. При отсутствии телефонной связи следует иметь специально выделенный автотранспорт, водитель которого обязан безотлучно находиться на территории лагеря. Ликвидировать начинающийся пожар можно первичными средствами пожаротушения, к которым относятся: пожарные краны, огнетушители, ящики с песком, бочки с водой, асбестовые и войлочные полотна.

Песок – простейшее огнегасящее средство. Покрывая горящую поверхность, он изолирует её от воздуха, тем самым затрудняя горение или полностью прекращая его. Песок хранят в ящиках, снабженных 1-2 лопатами и закрывающимися крышками. Ящики и деревянную часть лопаты для хорошей видимости окрашивают в красный цвет, а металлические части ящика и лопаты – в черной. На ящиках наносится надпись «Песок для тушения пожара».

Особое внимание руководство лагеря должно уделять противопожарным системам и установкам (системам противопожарного водоснабжения, средствам пожарной автоматики, противодымной защите, содержанию противопожарных дверей, клапанов, защитных устройств в противопожарных стенах и перекрытиях, другого противопожарного оборудования) помещений, зданий и сооружений, которые должны постоянно содержаться в рабочем состоянии.

Для успешного тушения возможного пожара необходимо исправное состояние сетей противопожарного водопровода, которые должны обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Лагерь должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения. На территории лагеря предусматривают

пожарные щиты. Количество щитов и набор пожарного инвентаря указаны в Примерных нормах первичных средств пожаротушения в ППР.

Естественные и искусственные водоемы должны располагаться не ближе 40 м от зданий и сооружений, но не далее 200 м от самого удаленного здания при наличии пожарной машины или 150 м – при наличии пожарной мотопомпы.